

16.05.2022, № 109
На № _____ от _____

Начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Челябинску
А.В. Огорокову

И.о. заведующего МБДОУ «ДС № 433
г. Челябинска»
Ю.Д. Войновой

Информация

по Предписанию № 497/1/1 от 1 июня 2021 года.

В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» по адресу Дегтярева 5а. были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

1. Руководитель организации не организовал проведение проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи.

Осн.: п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Нарушение устранено.

(Ответ № 027-3677 от 17.06.2021г. главного инженера МУП «ПОВВ» о проверке пожарных гидрантов на водоотдачу ближайшего к объекту МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Дегтярева, 5А., Приложение 1);

На сегодняшний день у МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» имеется схема расположения ближайших пожарных гидрантов, которая показывает об отсутствии гидрантов на территории ДОУ. (Приложение 1а, Приложение 1б).

2. Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раз в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

Осн.: п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Нарушение устранено.

(Практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты проводятся не реже 1 раза в полугодие , приложение №2, 2а, 2б);

3. Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационными выходами музыкального зала

Осн.: п.1 ч. 2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22.09.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности » п.5.3 СП 3.13130.2009.

Замечание устранено (Фотографии муз.зала.-Ил., приложение №3);

Прилагаю следующие документы:

1. Копия ответа СП «Водосбыт» МУП «ПОВВ» № 027-3677 от 17.06.2021г. -Ил. (приложение 1);
2. Копия справка об проведения объектовой тренировки в МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска».- 2л.(приложение №2);
3. Фотографии муз.зала.-Ил.(приложение № 3).

И.о. заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Ю.Д. Войнова

Артёмова С.Н.
7240001

Получила

С.Н. Артёмова

Саватшова И.Р.

И.Р.

18.05.2022

