

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 433 г. Челябинска»
454047 г. Челябинск, ул. Дегтярева 5а, телефон 736-08-33;
454047 г. Челябинск, ул. Приборостроителей, 18, телефон 230-90-58.

16.05.2022, № 110
На № _____ от _____

Начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Челябинску
А.В. Огорокову

И.о.заведующего МБДОУ «ДС № 433
г. Челябинска»
Ю.Д.Войновой

Информация
по Предписанию № 499/1/1 от 1 июня 2021 года.

В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» по адресу по ул. Приборостроителей, 18 были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

1. Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационными выходами музыкального зала
Осн.: п.1 ч. 2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22.09.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3 СП 3.13130.2009.

Замечание устранено.

(Установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационными выходами музыкального зала, приложение № 1);

Прилагаю следующие документы:

1. Фотографии муз. зала - 1л.

И.о.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» Ю.Д.Войнова



Артёмов С.Н.
7240001

Получила
Добрынина И.Р.
18.05.2022