

**ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
 ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
 ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
 РАБОТЫ ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ*
 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 В МБДОУ «ДС №433 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»
 (Расположенного по адресу Дегтярева ,5а, Приборостроителей,18)
 (предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от
 01.06.2021г. № № 499/1/1,497/1/1)**

Недостатки, выявленные в ходе проверки нарушений требований федерального законодательства, направленного на защиту жизни и здоровья детей	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
Не организовано проведение проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи (Дегтярева, 5а) (п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Обеспечение исправности, своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и организация их проведения в части водоотведения не реже 2 раз в год (осень, весна) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	до 01.09.2021	Заместитель заведующего по АХЧ Артемова С.Н.		

<p>Не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность (Дегтярева, 5а) (п.9 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	<p>План организации практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность не реже 1 раза в полугодие</p>	<p>1 раз в полугодие</p>	<p>Заместитель заведующего по АХЧ Артемова С.Н.</p>	<p>Проведена практическая тренировка по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность</p>	<p>28.05.2021</p>
<p>Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом музыкального зала (Приборостроителей, 18; Дегтярева, 5а) (п.1 ч. 2ст.1, ч.4 ст.4, ч.1ст.6,ст89 Федерального закона от 22.09.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3 СП 3.13130.2009</p>	<p>Установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом музыкального зала</p>	<p>до 04.06.2021г.</p>	<p>Заместитель заведующего по АХЧ Артемова С.Н.</p>	<p>Установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом музыкального зала</p>	<p>04.06.2021</p>

И.о.заведующего МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска»



Ю.Д.Войнова